

# 瀬戸内市立学校施設等の耐震化計画の一覧

平成21年3月現在

No	校(園)名	棟番号	棟用途	建築年月	構造	階数	保有面積	区分	診断年度	Is値	CTU・SD値	q値	改修(予定)
1	牛窓東小学校	1	校舎	S43.3	R	3	1,495	旧基準	H16	0.27	0.26	-	H22
2		2	校舎	S43.3	R	2	767	旧基準	H16	0.35	0.21	-	H22
3		5	体育館・食堂	S47.12	R	3	1,134	旧基準	H16	0.15	0.04	-	H21
4	牛窓西小学校	11-1	校舎	S59.3	R	3	1,251	新基準					
5		11-2	校舎	S62.3	R	3	63	新基準					
6		12	校舎	S59.3	R	3	344	新基準					
7		13	校舎	S59.3	R	2	64	新基準					
8		16-1	体育館	H1.3	S	3	779	新基準					
9		16-2	校舎	H1.3	R	2	708	新基準					
10		16-3	体育館	H1.3	R	2	83	新基準					
11	牛窓北小学校	8-1	校舎	S47.2	R	3	1,190	旧基準	H20	0.28	0.21	-	H22
12		8-2	校舎	S52.8	R	2	59	旧基準	H20	0.28	0.21	-	H22
13		8-5	校舎	H10.2	R	3	9	新基準					
14		12	体育館	H4.2	R	2	805	新基準					
15		17	校舎	H10.2	R	2	271	新基準					
16	邑久小学校	1	校舎	S45.3	R	3	1,499	旧基準	H20	0.24	0.18	-	H22
17		2	校舎	S46.3	R	2	1,202	旧基準	H20	0.24	0.18	-	H22
18		3	校舎	S46.3	R	2	250	旧基準	H20	0.24	0.18	-	H22
19		7	体育館	S46.12	S	1	880	旧基準	H20	0.10	-	0.31	H22
20		9	校舎	S51.12	R	3	504	旧基準	H15	0.46	0.30	-	H23
21		10	校舎	S55.1	R	3	543	旧基準	H15	0.57	0.31	-	H23
22		12-1	校舎	S46.2	S	1	299	旧基準	H20	0.25	-	0.85	H22
23	今城小学校	14	体育館	S50.3	S	1	606	旧基準	H20	0.13	-	0.39	H22
24		15-1	校舎	S58.2	R	3	1,809	新基準					
25		15-2	校舎	H11.3	R	3	247	新基準					
26	玉津小学校	10-1	体育館	S41.9	S	1	337	旧基準	H20	0.20	-	0.57	H22
27		14	校舎	S58.2	R	4	1,640	新基準					
28	裳掛小学校	15	校舎	S49.3	R	3	1,206	旧基準	H20	0.37	0.37	-	H23
29		16	校舎	S49.3	R	2	102	旧基準	H20	0.57	0.34	-	H23
30		17	体育館	S60.2	S	2	681	新基準					
31		20	校舎	H11.3	S	1	523	新基準					
32		21	校舎	H11.3	S	2	68	新基準					
33	美和小学校	11	体育館	S59.1	S	1	609	新基準					
34		12-1	校舎	S60.3	R	3	1,764	新基準					
35		12-2	校舎	H4.12	R	2	113	新基準					
36		12-3	校舎	H4.12	R	2	96	新基準					
37	国府小学校	2-1	校舎	H4.3	R	2	244	新基準					
38		2-2	校舎	H4.3	R	3	2,115	新基準					
39		2-3	校舎	H4.3	R	2	141	新基準					

40		3	体育館	S56.1	S	2	609	旧基準	H14	0.96	-	1.87	
41		11	校舎	S55.3	R	2	1,010	旧基準	H20	0.82	0.46	-	
42	行幸小学校	13	校舎	S51.3	R	2	780	旧基準	H14	0.76	0.42	-	
43		18-1	校舎	S57.1	R	3	949	新基準					
44		18-2	校舎	H11.7	S	3	37	新基準					
45		19-1	体育館	S58.1	S	1	846	新基準					
46		20-1	校舎	H2.3	R	3	19	新基準					
47		20-2	校舎	H2.3	R	3	794	新基準					
48		20-3	校舎	H2.3	R	2	1,360	新基準					
49		20-4	校舎	H2.3	R	2	11	新基準					
50		20-5	校舎	H2.3	R	2	152	新基準					
51	牛窓中学校	15	校舎	S63.6	R	4	4,715	新基準					
52		17-1	体育館	H12.2	S	2	1,428	新基準					
53	邑久中学校	1-1	校舎	S54.6	R	3	1,500	旧基準	H20	0.92	0.37	-	
54		1-2	校舎	S55.2	R	3	626	旧基準	H20	0.92	0.37	-	
55		2-1	校舎	S55.2	R	3	2,643	旧基準	H20	0.97	0.38	-	
56		2-2	校舎	S58.12	R	2	277	新基準					
57		3	体育館	S55.2	S	2	1,454	旧基準	H13	0.93	-	1.17	
58		4	校舎	S55.2	R	1	416	旧基準	H20	1.25	0.40	-	
59	長船中学校	1-1	校舎	S52.3	R	3	1,509	旧基準	H20	0.37	0.34	-	H24
60		1-2	校舎	S52.3	R	3	292	旧基準	H20	0.37	0.34	-	H24
61		2-1	校舎	S52.3	R	3	812	旧基準	H20	0.39	0.30	-	H23
62		2-2	校舎	S52.3	R	3	791	旧基準	H20	0.39	0.30	-	H23
63		3	体育館	S52.3	S	2	1,427	旧基準	H14	0.87	-	0.46	
64		6	校舎	S52.3	R	3	270	旧基準	H20	1.01	0.51	-	
65		7	校舎	S52.3	S	1	305	旧基準	H20	0.18	-	0.70	H22

1	牛窓東幼稚園	4-1	園舎	S48.3	R	2	363	旧基準	H20	1.01	0.46	-	
2		4-2	園舎	S48.6	R	2	289	旧基準	H20	1.01	0.46	-	
3	牛窓西幼稚園	3	園舎	S49.2	R	2	458	旧基準	H20	0.62	0.30	-	H24
4	邑久幼稚園	9	園舎	S52.1	R	1	218	旧基準	H20	0.45	1.03		H24
5		10	園舎	S56.2	R	2	822	旧基準	H20	0.91	0.40	-	
6	今城幼稚園	2	園舎	H15.11	R	1	403	新基準					
7	美和幼稚園	5	園舎	H3.2	S	1	459	新基準					
8	国府幼稚園	4	園舎	H3.2	S	1	722	新基準					
9	行幸幼稚園	8	園舎	H3.3	R	2	1,273	新基準					

	Is値0.3未満
	Is値0.3以上0.7未満
	Is値0.7以上
	新耐震基準