

令和6年10月2日

産業建設部 建設課	
担当者	課長 近藤
電話番号	0869-22-2099（直通）

しりみ

瀬戸内市邑久町尻海地内における油流出事故について

市が管理する錦海塩田跡地排水機場（錦かいえんでんあとち）において、油の流出事故が発生しましたので、お知らせします。

記

1. 概要

10月1日（火）に市が管理する錦海塩田跡地排水機場の非常用発電機を点検中、燃料送油管から油が流出しているとの報告があり、直ちに現地調査を実施しました。

2. 原因施設

所在地：瀬戸内市邑久町尻海（しりみ）4382-122

施設名：錦海塩田跡地排水機場

3. 流出した物質及び流出量

流出した物質：軽油

流出量：最大100リットル

4. 事故の原因等

非常用発電機の燃料タンクから発電設備への燃料送油管に不具合があり漏出したものと考えられます。

5. 事故の状況

- ・9月25日（水）に排水施設の取水口の水面に油膜を確認し、直ちに、吸着マットの設置等による応急対策を実施。この時点で外海での油膜は確認していません。
- ・油の流出原因を調査中、昨日（10月1日）15時頃、施設内からの油漏れを確認し、応急処置として送油を停止。現在、油漏れはありません。

6. 今後の対応等

市管理施設からの油流出事故につきまして、ご心配をお掛けしております。今後、周辺の監視を行いながら、環境及び水生生物等への影響を考慮し、水質検査を実施します。

瀬戸内市錦海塩田（きんかいえんでん）跡地排水機場



2024/10/2 16:23:28

所在地：瀬戸内市邑久町尻海(しりみ)4382-122

施設名：錦海塩田跡地排水機場

