

瀬戸内市
危険物審査基準

瀬戸内市消防本部

目 次

第 1 章 申請手続及び方法

第 1 節 製造所等の設置又は変更許可申請

1	設置又は変更の申請区分	・ ・ ・ ・ ・ 1
2	申請の方法	・ ・ ・ ・ ・ 1
3	危険物の規制に関する政令第 2 3 条適用申請書について	・ ・ ・ ・ ・ 1 2
4	許可申請書類の編さん順序	・ ・ ・ ・ ・ 1 2
5	許可申請書等の記載方法その他必要な事項	・ ・ ・ ・ ・ 1 8
6	申請等の取下げ・許可の撤回	・ ・ ・ ・ ・ 3 4

第 2 節 手数料

1	許可申請手数料	・ ・ ・ ・ ・ 1
2	完成検査申請手数料	・ ・ ・ ・ ・ 1
3	特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所の変更許可申請手数料	・ ・ ・ 1
4	完成検査前検査申請手数料	・ ・ ・ ・ ・ 1
5	移送取扱所に係る申請手数料	・ ・ ・ ・ ・ 1

第 3 節 検査申請

1	完成検査前検査申請	・ ・ ・ ・ ・ 1
2	完成検査申請	・ ・ ・ ・ ・ 3
3	保安検査申請	・ ・ ・ ・ ・ 4
4	完成検査済証再交付申請	・ ・ ・ ・ ・ 5

第 4 節 各種届出

1	譲渡又は引渡届	・ ・ ・ ・ ・ 1
2	品名，数量又は指定数量の倍数変更届	・ ・ ・ ・ ・ 1
3	廃止届	・ ・ ・ ・ ・ 1
4	危険物保安統括管理者選任・解任届	・ ・ ・ ・ ・ 2
5	危険物保安監督者選任・解任届	・ ・ ・ ・ ・ 2
6	工事整備対象設備着工届	・ ・ ・ ・ ・ 4
7	火気使用の工事等の届出	・ ・ ・ ・ ・ 4

8	危険物の非定常作業の届出	・ ・ ・ ・ ・ 4
9	製造所等に係る届出	・ ・ ・ ・ ・ 4
10	休止届・再開届	・ ・ ・ ・ ・ 5
11	危険物に係る事故の届出	・ ・ ・ ・ ・ 5
12	地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏洩時の措置に関する計画届出書について	・ ・ ・ ・ ・ 5

第5節 承認申請

1	仮使用承認申請	・ ・ ・ ・ ・ 1
2	仮貯蔵（取扱）承認申請	・ ・ ・ ・ ・ 4
3	タンクコンテナによる危険物の仮貯蔵承認申請	・ ・ ・ 5
4	休止中の地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の 漏れの点検期間延長申請	・ ・ ・ 7

第6節 予防規程制定（変更）認可申請

1	申請の方法	・ ・ ・ ・ ・ 1
2	申請書の記載方法	・ ・ ・ ・ ・ 1
3	認可の基準	・ ・ ・ ・ ・ 1
4	予防規程の内容	・ ・ ・ ・ ・ 1

第7節 危険物申請・届出一覧

1	危険物申請・届出一覧表	・ ・ ・ ・ ・ 1
---	-------------	-------------

第2章 製造所等ごとの審査基準

第1節 製造所・一般取扱所の基準

1	製造所・一般取扱所の範囲	・ ・ ・ ・ ・ 1
2	貯蔵，取扱最大数量の算定方法	・ ・ ・ ・ ・ 1
3	保安距離	・ ・ ・ ・ ・ 3
4	保有空地	・ ・ ・ ・ ・ 6
5	標識及び掲示板	・ ・ ・ ・ ・ 8
6	建築物の構造	・ ・ ・ ・ ・ 8
7	換気設備	・ ・ ・ ・ ・ 14

8	排出設備	・ ・ ・ ・ ・	1 5
9	屋外設備の周囲の囲い	・ ・ ・ ・ ・	1 7
10	貯留設備, 油分離装置, 排水小溝	・ ・ ・ ・ ・	1 7
11	危険物の飛散防止設備	・ ・ ・ ・ ・	1 7
12	温度測定装置, 加熱設備	・ ・ ・ ・ ・	1 8
13	電気設備	・ ・ ・ ・ ・	1 8
14	静電気除去装置	・ ・ ・ ・ ・	1 8
15	避雷設備	・ ・ ・ ・ ・	1 8
16	危険物を取り扱うタンク	・ ・ ・ ・ ・	1 9
17	危険物を取り扱う配管	・ ・ ・ ・ ・	2 9
18	特殊な製造所の基準	・ ・ ・ ・ ・	3 3
19	地下貯蔵タンクの流出事故防止対策に係る事項	・ ・ ・	3 3

第2節 特殊な一般取扱所の基準

1	政令第19条第1項関係	・ ・ ・ ・ ・	1
2	政令第19条第2項関係	・ ・ ・ ・ ・	2
3	類型化された一般取扱所の基準	・ ・ ・	①②③④

第3節 屋内貯蔵所の基準

1	屋内貯蔵所の範囲	・ ・ ・ ・ ・	1
2	貯蔵, 取扱いの範囲	・ ・ ・ ・ ・	1
3	保安距離	・ ・ ・ ・ ・	1
4	保有空地	・ ・ ・ ・ ・	2
5	標識及び掲示板	・ ・ ・ ・ ・	2
6	床面積	・ ・ ・ ・ ・	2
7	窓及び出入口	・ ・ ・ ・ ・	2
8	床の構造	・ ・ ・ ・ ・	2
9	架台の構造	・ ・ ・ ・ ・	2
10	採光設備	・ ・ ・ ・ ・	3
11	換気及び排出設備	・ ・ ・ ・ ・	3
12	電気設備	・ ・ ・ ・ ・	3

13	避雷設備	・ ・ ・ ・ ・ 3
14	第5類の危険物のうちセルロイド等の貯蔵倉庫	・ ・ ・ 4
15	付帯設備	・ ・ ・ ・ ・ 4
16	部分規制型の屋内貯蔵所	・ ・ ・ ・ ・ 4
17	特定屋内貯蔵所	・ ・ ・ ・ ・ 4
18	指定過酸化物の屋内貯蔵所	・ ・ ・ ・ ・ 5
19	アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所	・ ・ 5
20	タンクコンテナによる危険物の貯蔵	・ ・ ・ ・ ・ 5

第4節 屋外タンク貯蔵所の基準

1	保安距離	・ ・ ・ ・ ・ 1
2	敷地内距離の特例	・ ・ ・ ・ ・ 1
3	保有空地	・ ・ ・ ・ ・ 1
4	保有空地の特例	・ ・ ・ ・ ・ 2
5	標識, 掲示板	・ ・ ・ ・ ・ 3
6	水張試験	・ ・ ・ ・ ・ 4
7	圧力タンクの範囲及び水圧試験	・ ・ ・ ・ ・ 4
8	耐震, 耐風圧構造	・ ・ ・ ・ ・ 4
9	支柱及び耐火被覆	・ ・ ・ ・ ・ 5
10	異常内圧放出構造	・ ・ ・ ・ ・ 5
11	タンク底板の防食措置	・ ・ ・ ・ ・ 6
12	通気管	・ ・ ・ ・ ・ 6
13	自動表示装置	・ ・ ・ ・ ・ 7
14	注入口	・ ・ ・ ・ ・ 7
15	ポンプ設備	・ ・ ・ ・ ・ 8
16	弁	・ ・ ・ ・ ・ 9
17	水抜管	・ ・ ・ ・ ・ 9
18	配管	・ ・ ・ ・ ・ 10
19	緩衝装置	・ ・ ・ ・ ・ 10
20	冷却装置	・ ・ ・ ・ ・ 12

21	加熱保温設備	・ ・ ・ ・ ・	1 2
22	電気設備	・ ・ ・ ・ ・	1 2
23	避雷設備	・ ・ ・ ・ ・	1 2
24	防油堤	・ ・ ・ ・ ・	1 2
25	屋外タンク貯蔵所の建替え	・ ・ ・ ・ ・	1 4
26	歩廊橋	・ ・ ・ ・ ・	1 4

第5節 屋内タンク貯蔵所の基準

1	屋内タンク貯蔵所の範囲	・ ・ ・ ・ ・	1
2	屋内貯蔵タンクの固定	・ ・ ・ ・ ・	1
3	屋内貯蔵タンク周囲の間隔	・ ・ ・ ・ ・	1
4	通気管	・ ・ ・ ・ ・	1
5	覚知装置等	・ ・ ・ ・ ・	1
6	注入口	・ ・ ・ ・ ・	1
7	ポンプ設備	・ ・ ・ ・ ・	1
8	弁，水抜管及び配管	・ ・ ・ ・ ・	1
9	タンク専用室の構造等	・ ・ ・ ・ ・	2
10	出入口のしきい等	・ ・ ・ ・ ・	2
11	採光，換気及び排出設備	・ ・ ・ ・ ・	2
12	電気設備	・ ・ ・ ・ ・	2

第6節 地下タンク貯蔵所の基準

1	一の地下タンク貯蔵所の範囲	・ ・ ・ ・ ・	1
2	地下貯蔵タンクの間仕切による貯蔵	・ ・ ・ ・ ・	1
3	地下タンク貯蔵所の設置場所等	・ ・ ・ ・ ・	1
4	地下貯蔵タンク及びタンク室の構造例	・ ・ ・ ・ ・	1
5	地下貯蔵タンクの外面保護に用いる塗覆装の 性能確認の方法について	・ ・ ・ ・ ・	9
6	地下トンネル等	・ ・ ・ ・ ・	1 0
7	タンク外面の保護	・ ・ ・ ・ ・	1 0
8	ふたの構造等	・ ・ ・ ・ ・	1 1

9	タンク室省略工事の地下貯蔵タンクの固定方法	1 2
10	タンクの基礎	1 2
11	タンクの砕石基礎による施工方法	1 2
12	タンクの頂部	1 4
13	通気管又は安全装置	1 4
14	自動表示装置	1 4
15	注入口及び結合金具	1 4
16	配管	1 5
17	液体の危険物の漏れを検知する設備	1 5
18	タンク室の構造	1 5
19	漏れ防止構造	1 7
20	マンホールの構造	1 7
21	鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの構造等	1 7
22	地下貯蔵タンクの流出事故防止対策に係る事項	2 0

第7節 簡易タンク貯蔵所の基準

1	固定給油設備等を設けた簡易貯蔵タンクの扱い	1
2	同一品質の危険物	1
3	簡易貯蔵タンクの設置方法	1
4	通気管	1
5	加圧式簡易貯蔵タンク	2
6	電気設備	2

第8節 移動タンク貯蔵所の基準

1	総則	1
2	移動タンク貯蔵所（政令第15条第1項）	3
3	積載式移動タンク貯蔵所（政令第15条第2項）	3 4
4	特殊な移動タンク貯蔵所	3 6
5	その他（共通事項）	3 7

第9節 屋外貯蔵所の基準

1	屋外貯蔵所の範囲	1
---	----------	---

2	場所	・ ・ ・ ・ ・ 1
3	さく	・ ・ ・ ・ ・ 1
4	排水溝及び貯留設備	・ ・ ・ ・ ・ 1
5	架台	・ ・ ・ ・ ・ 1
6	塊状硫黄を貯蔵する屋外貯蔵所	・ ・ ・ ・ ・ 1

第 10 節 給油取扱所の基準

1	危険物の取扱量	・ ・ ・ ・ ・ 1
2	屋外給油取扱所	・ ・ ・ ・ ・ 1
3	屋内給油取扱所	・ ・ ・ ・ ・ 2 4
4	自家用給油取扱所	・ ・ ・ ・ ・ 3 0
5	航空機給油取扱所	・ ・ ・ ・ ・ 3 0
6	船舶給油取扱所の基準	・ ・ ・ ・ ・ 3 0
7	鉄道給油取扱所	・ ・ ・ ・ ・ 3 2
8	セルフ給油取扱所	・ ・ ・ ・ ・ 3 2
9	バイオマス燃料を含有したガソリンを 取り扱う給油取扱所	・ ・ ・ ・ ・ 3 3

第 11 節 販売取扱所の基準

1	第一種販売取扱所	・ ・ ・ ・ ・ 1
2	第二種販売取扱所	・ ・ ・ ・ ・ 2

第 12 節 移送取扱所の基準

1	みなし移送取扱所	・ ・ ・ ・ ・ 1
2	移送取扱所に該当する施設	・ ・ ・ ・ ・ 1
3	移送取扱所の範囲	・ ・ ・ ・ ・ 2
4	移送取扱所の基準の概要	・ ・ ・ ・ ・ 3

第 13 節 消火設備及び警報設備の基準

1	消火設備の設置区分	・ ・ ・ ・ ・ 1
2	屋内消火栓設備	・ ・ ・ ・ ・ 1
3	屋外消火栓設備	・ ・ ・ ・ ・ 2

4	スプリンクラー設備	・ ・ ・ ・ ・ 2
5	水蒸気消火設備	・ ・ ・ ・ ・ 3
6	水噴霧消火設備	・ ・ ・ ・ ・ 3
7	泡消火設備	・ ・ ・ ・ ・ 4
8	不活性ガス消火設備	・ ・ ・ ・ ・ 4
9	ハロゲン化物消火設備	・ ・ ・ ・ ・ 4
10	粉末消火設備	・ ・ ・ ・ ・ 4
11	消火設備の特例基準等	・ ・ ・ ・ ・ 9
12	製造所等の20号タンクに設ける消火設備について	・ 1 0
13	既設の製造所等に係る消火設備の運用基準	・ ・ ・ ・ ・ 1 1
14	屋外タンク貯蔵所に係る第4種消火設備の運用基準	・ 1 1
15	自動火災報知設備の基準	・ ・ ・ ・ ・ 1 1

執務資料編

1	危険物関係手数料一覧表	削除
2	変更内容明細書記載要領	
3	タンク検査済証の記載要領	
4	水張（水圧）検査実施要領	
5	屋外タンク貯蔵所等の溶接部検査・水張検査等一覧表	
6	製造所等における変更工事の取扱い	
7	製造所等の危険物配管に係る規制要領	
8	電気設備の基準	
9	防油堤の構造等に関する運用基準	
10	可撓管継手に関する技術上の基準	
11	雨水浸入防止措置に関する指針	
12	保有空地内の植栽に係る運用基準	
13	屋外貯蔵タンクの耐震及び耐風圧構造計算例	
14	屋外貯蔵タンクの高さ等の算定方法	

- 15 危険物を取り扱う配管等として用いる強化プラスチック配管に係る運用基準
- 16 タンクの内容積の計算方法について
- 17 内面の腐食を防止するためのコーティングについて
- 18 危険物を取り扱う配管の一部へのサイトグラスの設置に関する指針
- 19 危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等に関するガイドラインについて

凡 例

「法」	・ ・ ・ ・ ・	消防法（昭和 23 年法律第 186 号）
「政令」	・ ・ ・ ・ ・	危険物の規制に関する政令（昭和 34 年政令第 306 号）
「規則」	・ ・ ・ ・ ・	危険物の規制に関する規則（昭和 34 年総理府令第 55 号）
「告示」	・ ・ ・ ・ ・	危険物の規制に関する技術上の基準の細則を定める告示 （昭和 49 年自治省告示第 99 号）
「市規則」	・ ・ ・ ・ ・	瀬戸内市危険物規制規則 （平成 16 年 1 月 1 日規則第 56 号）

制定・改正経緯

平成 29 年 1 月 2 日 「瀬戸内市危険物審査基準」 制定
令和 6 年 3 月 1 日 一部改正

参考文献

- 1 図解危険物施設基準の早わかり①～④
（東京消防庁監修、東京法令出版発行）
- 2 労働安全衛生総合研究所技術指針 ユーザーのための工場防爆設備ガイド（2012）
（独立行政法人労働安全衛生総合研究所編集 公益社団法人産業安全技術協会発行）